No.250001　2025年 7月

JIMGA安全ニュース

No. 250001　2025年7月

放置容器破裂事故について

事故１

2024年8月　東日本のクリニックにて　医療用ガスボンベ7本の内**１本が破裂、**人的被害なし、容器が破裂した際に連結間が破断、**ボンベ庫障壁破損、**付近の**窓ガラスが１０枚破損、医療機関の建物に被害**が生じた。破裂したボンベは、2006年2月に当該医療機関に納品されたもので、使用されないまま**２０年近く放置**されていた。その内１本の容器が**腐食により破裂**した。

対策方法

POINT

各医療機関・ボンベの納品先に周知し納品後1年以内の回収、適切なボンベ管理をお願いします

医療機関配布用リーフレットダウンロード

https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1571

各医療機関へ配布・安全管理委員会へ出席の際にご説明ください

事故を防ぐアイテム

日本産業・医療ガス協会では**納入月（返却期限）**が判別できるように販売業者における**納入月ラベルの貼付**を推進しております

JIMGA**納入月ラベル**について

最近発生したその他の放置容器　関連事故

2025年５月27日、**東京**・江戸川区の新築住宅の**工事現場**で、地中に埋まっていた**アセチレン容器に穴が空きガスが漏れて爆発。工事車両の燃焼**、爆風によって周辺の住宅や店舗など**38棟の壁や窓**が**破損**する被害がでた。

事故の詳細及び**対策**はこちら

https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=1574

発行者：　一般社団法人 日本産業・医療ガス協会

お問合せ先：技術・保安グループ

TEL. 03-6665-8210

https://www.jimga.or.jp/