

# 医療ガス容器 点検 キャンペーン

2022年  
10/1(土)~11/30(水)まで

## 容器の一齐点検

- 容器の保管状況の確認  
(転倒防止装置、充空及び異種容器の区別等)
- 調整器やバルブの不具合等、事故誘因容器の確認
- 長期停滞容器の発見または把握

Check!!  
Check!!



## 職員研修のサポート

- 医療ガス安全管理委員会が行う院内講習会をサポートし、  
容器の安全な取扱方法の啓発を推進

ボンベの長期留置又は放置による事故の発生及び空ボンベの誤使用を防止するため、医療ガス納入業者と協議の上、納入時期を明示するなどして定期的にボンベの点検及び管理を行うこと。

令和2年8月17日付け医政発0817第6号厚生労働省医政局長通知「医療ガスの安全管理について」における「別添4. 医療ガスに係る安全管理のための職員研修指針」の医療ガスボンベの安全管理に関する留意点

