

No	1-1-2	分類1	設備トラブル	分類2	圧力異常
質問	ガス使用停止時に消費側の圧力が上昇します。				
回答	送ガス用の圧力調整器をご使用の場合は、圧力調整器の不良が疑われますので販売店にご相談ください。 送ガス用の圧力調整器をご使用していない場合は、貯槽圧力の上昇が疑われます。貯槽圧力の上昇原因については、前項をご参照下さい。				
補足	圧力調整器の不良による圧力異常は内部のシート漏れが原因であるため、ガスがある程度の流量で流れている場合は異常を確認できませんが、ごく少量の流量のとき、または完全にガスの流れが止まったときは、消費側の圧力が上がっていく現象が確認できません。				