

No	1-2-1	分類1	設備トラブル	分類2	液面異常
質問	液面計の指示に異常がみられます。				
回答	<p>配管、継手及び元弁からガス漏れがある場合は、増し締め等により漏えいを止めるよう試みて下さい。</p> <p>過充填または飽和圧力の上昇の疑いがある場合は、応急的に液を放出し、満量位置を見直して下さい。</p> <p>対処できない場合やその他原因による異常とみられる場合は、販売店にご相談ください。</p>				
補足	<p>その他では、以下のような要因が考えられます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ゼロ点の狂い ・配管部のつまり(氷等) ・液面計の故障 				