



ちゃんとできちやる？

高压ガス容器の取扱い

高压ガス容器の放置は危険です！

高压ガス容器(溶接用ガス、LPガスなどのガス充填容器)の、長期間の放置や、使用方法の間違いにより、最悪の場合死亡事故も発生しています。

◆萩市で発生した放置容器破裂事故◆



平成23年7月15日(金)15時頃、貨物コンテナの下に長期間放置されていた酸素容器2本のうち1本が破裂

屋外に放置する。



種類の違う容器や空瓶を、
混ぜて
保管する。



期限を超えたまま
使い続ける。



危険です！

法令違反は

罰金も！

納入後 **12ヶ月**経った容器は、 販売店に返却しましょう！



放置容器を発見した時は、「警察」・「消防」・「山口県」に連絡して下さい。

容器の盗難・喪失が判明した時は、「警察」・「山口県」・「販売店」に連絡して下さい。

山口県 総務部 防災危機管理課 産業保安班

083-933-2374

山口県高压ガス保安協会・山口県

移動基準(バラ積み車両)を見直し、法令を遵守しよう！

ガスの名称・性状 及び

災害防止のために必要な注意事項を記載した、
「イエローカード」を必ず携行しましょう。

万が一に備えて「**消火器**」を
携行しましょう。

高圧ガス容器の「**転倒防止**」を行い、
「**バルブを保護**」しましょう。
種類の違うガス容器を「**混載**」
しないようにしましょう。

高圧ガス容器を
「**車に乗せたまま放置**」
してはいけません。

高圧ガスを運ぶ車両は、
前後に「**警戒標識**」が
必要です。

「**密閉**」される、ワゴン車や
乗用車への積載は避けましょう。

「**緊急防災工具**」を
積載しましょう。

高圧ガス容器の保管方法を見直そう！

保管場所は常に「**40℃以下**」
に保ちましょう。

「**直射日光を避け**」た
「**風通しの良い場所**」に
置きましょう。

万が一の災害を考慮し
「**転倒防止**」のため、
「**くさりを2本**」かける
ようにしましょう。
必ず「**立てて**」
貯蔵しましょう。

保管場所の「**湿気**」に注意し、
「**容器の腐食を防ぎ**」ましょう。

山口県高圧ガス保安協会では、保安講習会などを定期的に行って
います。正しい安全対策のため、積極的に参加して下さいね。

山口県高圧ガス保安協会・山口県

