

徳島県高圧ガス容器管理指針

第1 指針の目的

この指針は、高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）に基づき、高圧ガスを取り扱う事業者（高圧ガス供給事業者、販売事業者、消費事業者及び関係団体）の自主保安活動を促進し、高圧ガス容器の適正な管理の徹底と安全な消費の確保による災害や放置容器の発生を防止することを目的とするものである。

第2 指針の対象

この指針は、工業用として使用する高圧ガス容器（高圧ガス保安法第41条に規定する容器で、内容積1リットル以上の容器をいう。以下同じ。）により高圧ガスを供給する事業者（製造事業者、販売事業者）及び消費する事業者並びにこれらに関係する団体等を対象とする。

第3 用語の定義

この指針に使用する用語は、高圧ガス保安法及び同法各規則によるものの他は次によるものとする。

（1）供給事業者

県内の消費事業者に高圧ガスを販売する製造事業者及び販売事業者をいう。

（2）消費事業者

県内において、容器に充填された高圧ガスを、消費して事業活動等を行う者をいう。

（3）放置容器

現に所有者又は使用者が管理していない状態にある高圧ガス容器をいう。

（4）関係団体

県内の高圧ガス保安団体をいう。

第4 供給事業者がとるべき措置

供給事業者は、高圧ガス保安法の規定を遵守する他、次の措置をとるように努めるものとする。

（1）高圧ガス容器の受け入れ及び引き渡し台帳を備え、常に自社の取り扱う高圧ガス容器の所在管理を徹底する。

（2）消費事業者に、安全に消費するための適切な情報を提供する。

（3）事故発生時に高圧ガス保安法第63条に基づき関係機関に速やかに通報が行えるよう連絡体制をあらかじめ構築し従事者に周知する。

（4）高圧ガスの販売にあたって高圧ガスの容器は原則として貸与することとし、消費事業者にその旨明示する。

- (5) 供給事業者は、高圧ガス容器について常にその所有者を明確に識別できるようにする。
- (6) 同じ高圧ガス容器は原則として1年以上継続して同一事業所に留置しない。
- (7) 使用済み高圧ガス容器の回収は迅速に行い、消費事業者からの依頼があった場合は、自社取扱容器以外の容器であっても回収する。この場合、回収した自社所有容器以外の容器は、第7(2)において定める高圧ガス容器の共同集積場（充填所内の容器置場を含む）に搬入して、所有者に返却する措置をとる。
- (8) 関係団体への加入などにより保安に関する最新情報を入手し、従事者に対して、少なくとも1年に2回以上保安教育を行う
- (9) 消費事業者に対して、消費事業者がとるべき措置の規定が遵守されるように助言する。

第5 消費事業者がとるべき措置

消費事業者は、次の措置をとるように努めるものとする。

- (1) 高圧ガス保安法の規定を遵守するとともに、特に、同法第15条第1項に基づき、高圧ガスの貯蔵を行う。
- (2) 高圧ガス保安法の規定を遵守するとともに、特に、同法一般高圧ガス保安規則第60条（その他消費の技術上の基準）又は液化石油ガス保安規則第58条（その他消費の技術上の基準）に基づき高圧ガスの消費を行う。
- (3) 消費事業所には、高圧ガス容器の管理責任者を置き、高圧ガス容器管理台帳等により常に高圧ガス容器の受け扱い状況及び所在等を管理する。
- (4) 高圧ガス容器は一定の場所で管理し、毎日の作業開始時及び作業終了時に高圧ガス容器の管理責任者が管理状況を確認する。
- (5) 供給事業者から高圧ガスを安全に消費するための適切な情報の提供を受けた際には、事業所内で当該情報を共有できる体制を構築し従事者に周知する。
- (6) 供給事業者から消費場所における高圧ガス容器の管理状況について助言を受けた際には、速やかに改善し安全確保に努める。
- (7) 高圧ガス容器及び附属設備（配管、ホース、調整器）は原則として1年以内に1回以上、安全上問題がないか点検等を実施する。
- (8) 使用済み高圧ガス容器は、直ちに供給事業者に返却することとし、使用中の容器であっても原則として1年以上留置しない。
- (9) 事故発生時に高圧ガス保安法第63条に基づき関係機関に速やかに通報が行えるよう連絡体制をあらかじめ構築し従事者に周知する。
- (10) 関係団体等が主催する講習会に参加するなどにより、保安に関する最新情報を入手し、高圧ガスを取り扱う従事者に対して、1年を通じて1回以上高圧ガスの保安に関する教育を実施する。

第6 関係団体がとるべき措置

関係団体は、次の措置をとるように努めるものとする。

- (1) 高圧ガス容器の適正な取り扱いについて、加入企業及び消費事業者に対し周知・啓発を行う。
- (2) 供給事業者団体は、放置容器の回収を円滑に行うため、回収した高圧ガス容器の共同集積場（充填所内の容器置場を含む）を設けるなど必要な措置をとる。

第7 放置容器の処理

1 供給事業者及び関係団体は、放置容器を迅速、適正に処理するために次の措置をとるよう努めるものとする。

- (1) 放置容器の処理体制を確立し実施する。
- (2) 放置容器を発見者が速やかに処理機関に通報できる体制を確立し実施する。

2 放置された高圧ガス容器を発見した者は、自ら処理することなく、供給事業者及び関係団体に通報し処理を依頼する。

この指針は平成21年8月1日から施行する。

容器により高圧ガスをお使いの皆様へ

高圧ガスの容器による貯蔵や消費（使用）には十分な注意が必要です。

高圧ガス保安法では、お使いの高圧ガスの種類によって、様々な技術基準を遵守する義務があります。供給事業者（販売店等）に十分に確認してください。

* 高圧ガス保安法第15条、24条の5他

安全にお使いいただくために

- (1) 使用済み高圧ガス容器は、直ちに供給事業者に返却し、使用中の容器であっても原則として1年以上留置しないようにしましょう。
- (2) 高圧ガス容器の管理責任者を置いて、
 - ・高圧ガス容器管理台帳等により受け払い状況等を管理しましょう。
 - ・毎日の作業開始時及び作業終了時に管理状況を確認しましょう。
 - ・高圧ガス容器及び附属設備（配管、ホース、調整器）は原則として1年以内に1回以上、安全上問題がないか点検しましょう。
- (3) 供給事業者から高圧ガスを安全に消費するための助言や情報の提供を受けた際には、速やかに改善し安全確保に努めるとともに事業所内で当該情報を共有できる体制を構築し従事者に周知しましょう。
- (4) 関係団体等が主催する講習会に参加するなど、高圧ガスを取り扱う従事者に対して、1年を通じて1回以上高圧ガスの保安に関する教育を実施するよう努めましょう。

ご注意ください：容器の盗難が多発しています。

高圧ガスによる災害発生時や容器の喪失・盗難時には都道府県知事等に届出が必要となります。（高圧ガス保安法第63条）

関係機関に速やかに通報が行えるよう連絡体制をあらかじめ定め、従事者に周知しておきましょう。

販売事業者記入欄